



PROJEKT	FASTIGHETS BETECKNING	
Ombyggnad Värmesystem 2017 Hagvägen 6	Östra Sälen 5:23	
KUND	UPPRÄTTAD AV	
Malungshem AB	Jörgen Sigfrids	
STATUS	DATUM	REV. DATUM
Förfrågningsunderlag	2017-08-01	-

Detta KF1-RÖR för Hagvägen 6 –Rörinstallationer avser komplettering av tidigare förfrågningsunderlag daterat 2017-07-05 Hagvägen 6–Rörinstallationer.

Beskrivningar

Avgående text markeras ~~dubbel genomstruken~~ och tillkommande text markera med **fyllning**.

BESKRIVNING – Rörinstallationer

Generellt Felaktiga texter och texter som ej berör entreprenaden har strukits.

Beställaren står för ev. kostnader för asbestsanering, sid 14

Synliga rör skall dras med fabrikslackade kopparrör, sid 17

Tillkommer rörtyp L fabrikslackade kopparrör, sid 18

Tillkommer proppad avsättning för ev. framtida påbyggnad, sid 21

Tillkommer kalkylmängd för avtappningsanordningar, sid 22

Tillkommer AV62(Ballofixer), sid 24

Tillkommer 1 st radiator, sid 26

Tillkommer isoleringstyp 1A för utrymningsvägar, sid 29

Tillkommer text angående komplettering isolering befintliga tappvattenledningar i utrymningsvägar, sid 29

Förtydligande relationsunderlag, sid 32

Förtydligande dokumentation inställningsvärden sid 33

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Kompletterade med nya kontaktpersoner för visning av arbetsområde, sid 2

Komplettering angående entreprenadform, sid 3

Komplettering angående Tillhandahållande av förfrågningsunderlag, sid 3

Komplettering angående riskanalyser, sid 7

Komplettering angående ansvar för ID06, sid 10

Komplettering Tidplan, sid 11

RITNINGAR

Generellt: (ej redovisat med moln på ritning)

- Ny ytbeklädnad på isolering i utrymningsvägar.
- Ny rörtyp för synliga rörledningar

V50-1-001

- Ny placering för röruppgång i kök lgh 6000
- Befintliga tappvattenledningar i utrymningsvägar skall kompletteras med ytbeklädnad av aluminiumplåt

V50-1-002

- Ny placering för röruppgång i Tvättstuga
- Ny radiator i Entré
- Befintliga tappvattenledningar i utrymningsvägar skall kompletteras med ytbeklädnad av aluminiumplåt

V50-1-101

- Ny placering för röruppgång i kök lgh 6005

V50-1-102

- Ny placering för röruppgång i kök lgh 6010

V50-1-201

- Ny placering för röruppgång i kök lgh 6011
- Nya proppade avsättningar för ev. framtida påbyggnad

V50-1-202

- Ny placering för röruppgång i kök lgh 6016
- Nya proppade avsättningar för ev. framtida påbyggnad