



FÖRKLARINGAR

FUNKTIONER

T= TILLUFT, F= FRÅNLUFT, U= UTELUFT, A= AVLUFT, Ö= ÖVERLUFT

KANALER

- = FÖRZINKAD STÅLPLÅT
L = LACKERADE KANALER

SYSTEM

1= LA01 Ventilationsaggregat IV Envisar Compact 06, roterande VVX med vattenburet värmebatteri och kylbatteri.
Tilluft: 410 l/s och ca 175Pa
Frånluft: 410 l/s och ca 175Pa
2= LA02 Ventilationsaggregat IV Envisar Compact 04, roterande VVX med vattenburet värmebatteri och kylbatteri.
Tilluft: 220 l/s och ca 125 Pa
Frånluft: 220 l/s och ca 200 Pa
3= LA03 Ventilationsaggregat IV Envisar Top 06, motströms VVX med vattenburet värmebatteri och kylbatteri.
Tilluft: 515 l/s och ca 200 Pa
Frånluft: 515 l/s och ca 175 Pa
4= LA04 Ventilationsaggregat casa R2-L
Tilluft: 25 l/s och ca 75 Pa
Frånluft: 25 l/s och ca 75 Pa
5= LA05 Ventilationsaggregat casa R2-H
Tilluft: 25 l/s och ca 75 Pa
Frånluft: 25 l/s och ca 75 Pa

MATERIAL

OD1= ÖVERLUFTDON, Klimatbyrån typ ÖLR (i väggen)
ÖD2= ÖVERLUFTDON, Klimatbyrån typ ÖLR (i taket, med ljuddämpare)
YG1= UTELUFTSDON , Bevent & Rasch typ BRYH
YG2= AVLUFTSDON , ABC typ VD
CDS1= KOMBIDON UTELUFT+AVLUFT , ABC typ CDS
FD1= KONTROLLVENTIL Fläktwoods typ GPDB
FD22= FRÅNLUFTDON, Swegon typ GRLc +TRGd -L
TG1=FRÅNLUFTDON, Bevent & Rasch typ BRT0
TD1= TILLUFTSDON , FläktGroup typ KTS
TD2= TILLUFTSDON , Swegon typ Eagle Free
TD3= TILLUFTSDON , Klimatbyrån kanaldon typ KDS
TD4= TILLUFTSDON , Swegon Swegon typ Klik
TD5= TILLUFTSDON , Swegon typ Eagle C+ALS
LD13= LJUDDÄMPARE , Fläktwoods typ BDER-30-012-030
LD16= LJUDDÄMPARE , Fläktwoods typ BDER-30-016-060
LD310= LJUDDÄMPARE , Swegon typ CLA-A L=1000
LD35= LJUDDÄMPARE , Swegon typ CLA-A L=500
SP1= INJUSTERINGS SPJÄLL , Fläkt Woods typ IRIS.
BBGS1= BRANDGASSPJÄLL med motor, Bevent Rasch typ BSKC
BVAVT-LD1= LJUDDÄMPARE MED INTEGRERAD SPJÄLL
TILLUFT Bevent & Rasch typ BVAV-LD1
BVAVF-LD2= LJUDDÄMPARE MED INTEGRERAD SPJÄLL
FRÅNLUFT Bevent & Rasch typ BVAV-LD2

TM1x= TIMER FÖRLÅNG DRIFT.
TM0x= TIMER FORCERING
LUFTFLODEN ANGES I L/S

MATRIJS FÖR ISOLERING

KOD	BRANDKLASS/ ISOL TJÖCKLEK	KOD	ISOLERING
1	Ei 15	1	UTVÄNDIG NÄTMATTA
2	Ei 30	2	UTVÄNDIG FÖLJEMATTA
3	Ei 60	3	UTVÄNDIG SKIVA AV MINERALULL
4	Ei 120	4	LAMELLMATTA MED FÖLIE
5	13 mm	5	INVÄNDIG SKIVA AV MINERALULL
6	30 mm	6	UTVÄNDIG CELLGUMMI
7	50 mm		
8	70 mm		

EXEMPEL

T1L-315-56

- ISOLERING
- BRANDKLASS/ISOLER-TJÖCKLEK
- DIMENSION
- LACKERADE KANALER
- SYSTEMNUMMER
- FUNKTION

EXEMPEL GER: TILLUFTSKANAL I SYSTEM LA01, Fabrikslackerade kanal DIMENSION 315, isolerad med cellgummi 19mm.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
Östvalla 125				
Transtrand Besparingsskog				
<div><div></div><div>BYGG-TEKNIK I MALUNG AB OARKITEKTUR O KONSTRUKTION ● VVS ○ BRAND</div></div>				
UPPDRAG NR 2023-0060	RITAD AV J SIGFRIDS	HANDLÄGGARE J SIGFRIDS		
DATUM 2024-03-08	ANSVARIG J SIGFRIDS			
Vörderås 10:16				
Plan 0, del 1. VENTILATION				
SKALA 1:50 (A1)	RITNINGNUMMER V57-1-101	BET		