



FÖRKLARINGAR

**FUNKTIONER**  
T= TILLUFT, F= FRÅNLUFT, U= UTELUFT, A= AVLUFT, Ö= ÖVERLUFT  
**KANALER**  
-- = FÖRZINKAD STÅLPLÅT  
L = LACKERADE KANALER  
**SYSTEM**  
1= LA01 Ventilationsaggregat IV Envisstar Compact 06, roterande VVX med vattenburet värmebatteri och kylbatteri.  
Tilluft: 410 l/s och ca 175Pa  
Frånluft: 410 l/s och ca 175Pa  
2= LA02 Ventilationsaggregat IV Envisstar Compact 04, roterande VVX med vattenburet värmebatteri och kylbatteri.  
Tilluft: 220 l/s och ca 125 Pa  
Frånluft: 220 l/s och ca 200 Pa  
3= LA03 Ventilationsaggregat IV Envisstar Top 06, motströms VVX med vattenburet värmebatteri och kylbatteri.  
Tilluft: 515 l/s och ca 200 Pa  
Frånluft: 515 l/s och ca 175 Pa  
4= LA04 Ventilationsaggregat casa R2-L  
Tilluft: 25 l/s och ca 75 Pa  
Frånluft: 25 l/s och ca 75 Pa  
5= LA05 Ventilationsaggregat casa R2-H  
Tilluft: 25 l/s och ca 75 Pa  
Frånluft: 25 l/s och ca 75 Pa

**MATERIAL**  
ÖD1= ÖVERLUFTDON, Klimatbyrån typ ÖLR (i väggen)  
ÖD2= ÖVERLUFTDON, Klimatbyrån typ ÖLR (i taket, med ljuddämpare)  
YG1= UTELUFTSDON, Bevent & Rasch typ BRYH  
YG2= AVLUFTSDON, ABC typ VD  
CDS1= KOMBIDON UTELUFT+AVLUFT, ABC typ CDS  
FD1= KONTROLLVENTIL Fläktwoods typ GPDB  
FD22= FRÅNLUFTDON, Swegon typ GRLc +TRGd -L  
TG1=FRÅNLUFTDON, Bevent & Rasch typ BRTO  
TD1= TILLUFTSDON, FläktGroup typ KTS  
TD2= TILLUFTSDON, Swegon typ Eagle Free  
TD3= TILLUFTSDON, Klimatbyrån kanaldon typ KDS  
TD4= TILLUFTSDON, Swegon Swegon typ Clik  
TD5= TILLUFTSDON, Swegon typ Eagle C-ALS  
LD13= LJUDDÄMPARE, Fläktwoods typ BDER-30-012-030  
LD16= LJUDDÄMPARE, Fläktwoods typ BDER-30-016-060  
LD310= LJUDDÄMPARE, Swegon typ CLA-A L=1000  
LD35= LJUDDÄMPARE, Swegon typ CLA-A L=500  
SP1= INJUSTERINGSSPJÄLL, Fläkt Woods typ IRIS.  
BBGS1= BRANDGASSPJÄLL med motor, Bevent Rasch typ BSKC  
BVAVT-LD1= LJUDDÄMPARE MED INTEGRERAD SPJÄLL  
TILLUFT Bevent & Rasch typ BVAV-LD1  
BVAVF-LD2= LJUDDÄMPARE MED INTEGRERAD SPJÄLL  
FRÅNLUFT Bevent & Rasch typ BVAV-LD2

TM1x= TIMER FÖRLÄNGD DRIFT.  
TM0x= TIMER FORCERING.  
LUFTFLÖDEN ANGES I L/S

MÄTRIS FÖR ISOLERING			
KOD	BRANDKLASS/ ISOL-TJOCKLEK	KOD	ISOLERING
1	Ei 15	1	UTVÄNDIG NÄTMATTA
2	Ei 30	2	UTVÄNDIG FOLIENÄTMATTA
3	Ei 60	3	UTVÄNDIG SKIVA AV MINERALULL
4	Ei 120	4	LAMELLMATTA MED FOLIE
5	13 mm	5	INVÄNDIG SKIVA AV MINERALULL
6	30 mm	6	UTVÄNDIG CELLGUMMI
7	50 mm		
8	70 mm		

**EXEMPEL**  
T1L-315-56  
ISOLERING  
BRANDKLASS/ISOLER-TJOCKLEK  
DIMENSION  
LACKERADE KANALER  
SYSTEMNUMMER  
FUNKTION

EXEMPEL GER: TILLUFTSKANAL I SYSTEM LA01, Fabrikslackerade kanal  
DIMENSION 315, isolerad med cellgummi 19mm.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
Östvall 125				
Transtrand Besparingsskog				
<b>BYGG-TEKNIK</b>				
<b>I MALUNG AB</b>				
○ARKITEKTUR ○KONSTRUKTION ●VVS ○BRAND				
UPPDRAG NR 2023-0060	RITAD AV J SIGFRIDS	HANDLAGGARE J SIGFRIDS		
DATUM 2024-03-08	ANSVARIG J SIGFRIDS			
Vörderås 10:16				
-				
Plan 1, del 1.				
VENTILATION				
SKALA 1:50 (A1)	RITNINGSNUMMER V57-1-111	BET -		