



FÖRKLARINGAR

FUNKTIONER
T= TILLUFT, F= FRÅNLUFT, U= UTELUFT, A= AVLUFT, Ö= ÖVERLUFT

KANALER
~ = FÖRZINKAD STÅLPLÅT
L = LACKERADE KANALER

SYSTEM
1= LA01 Ventilationsaggregat IV Envistar Compact 06, roterande VVX med vattenburet värmebatteri och kylbatteri.
Tilluft: 410 l/s och ca 175Pa
Frånluft: 410 l/s och ca 175Pa
2= LA02 Ventilationsaggregat IV Envistar Compact 04, roterande VVX med vattenburet värmebatteri och kylbatteri.
Tilluft: 220 l/s och ca 125 Pa
Frånluft: 220 l/s och ca 200 Pa
3= LA03 Ventilationsaggregat IV Envistar Top 06, motströms VVX med vattenburet värmebatteri och kylbatteri.
Tilluft: 515 l/s och ca 200 Pa
Frånluft: 515 l/s och ca 175 Pa
4= LA04 Ventilationsaggregat casa R2-L
Tilluft: 25 l/s och ca 75 Pa
Frånluft: 25 l/s och ca 75 Pa
5= LA05 Ventilationsaggregat casa R2-H
Tilluft: 25 l/s och ca 75 Pa
Frånluft: 25 l/s och ca 75 Pa

MATERIAL
OD1= ÖVERLUFTDON, Klimatbyrån typ ÖLR (i väggen)
ÖD2= ÖVERLUFTDON, Klimatbyrån typ ÖLR (i taket, med ljuddämpare)
YG1= UTELUFTSDON, Bevent & Rasch typ BRYPH
YG2= AVLUFTSDON, ABC typ VD
CDS1= KOMBIDON UTELUFT+AVLUFT, ABC typ CDS
FD1= KONTROLLVENTIL Fläktwoods typ GPDB
FD22= FRÅNLUFTDON, Swegon typ GRLc +TRGd -L
TG1=FRÅNLUFTDON, Bevent & Rasch typ BRTD
TD1= TILLUFTSDON, FläktGroup typ KTS
TD2= TILLUFTSDON, Swegon typ Eagle Free
TD3= TILLUFTSDON, Klimatbyrån kanaldon typ KDS
TD4= TILLUFTSDON, Swegon Swegon typ Clik
TD5= TILLUFTSDON, Swegon typ Eagle C+ALS
LD13= LJUDDÄMPARE, Fläktwoods typ BDER-30-012-030
LD16= LJUDDÄMPARE, Fläktwoods typ BDER-30-016-060
LD310= LJUDDÄMPARE, Swegon typ CLA-A L=1000
LD35= LJUDDÄMPARE, Swegon typ CLA-A L=500
SP1= INJUSTERINGSSPJÄLL, Fläkt Woods typ IRIS.
BBGS1= BRANDGASSPJÄLL med motor, Bevent Rasch typ BSKC
BVAVT-LD1= LJUDDÄMPARE MED INTEGRERAD SPJÄLL
TILLUFT Bevent & Rasch typ BVAV-LD1
BVAVF-LD2= LJUDDÄMPARE MED INTEGRERAD SPJÄLL
FRÅNLUFT Bevent & Rasch typ BVAV-LD2

TM1x= TIMER FÖRLÄNGD DRIFT.
TM0x= TIMER FÖRCERING
LUFTFLODEN ANGES I L/S

MATRIS FÖR ISOLERING			
KOD	BRANDKLASS/ ISOL TJÖCKLEK	KOD	ISOLERING
1	Ei 15	1	UTVÄNDIG NÄTMATTA
2	Ei 30	2	UTVÄNDIG FÖLJEMATTA
3	Ei 60	3	UTVÄNDIG SKIVA AV MINERALULL
4	Ei 120	4	LAMELLMATTA MED FÖLIE
5	13 mm	5	INVÄNDIG SKIVA AV MINERALULL
6	30 mm	6	UTVÄNDIG CELLGUMMI
7	50 mm		
8	70 mm		

EXEMPEL
T1L-315-56

ISOLERING

BRANDKLASS/ISOLER-TJÖCKLEK

DIMENSION

LACKERADE KANALER

SYSTEMNUMMER

FUNKTION

EXEMPEL GER: TILLUFTSKANAL I SYSTEM LA01, Fabrikslackerade kanal
DIMENSION 315, isolerad med cellgummi 19mm.

-		-		-		-	
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER				DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG							
Östvall 125							
Transtrand Besparingskog							
<div><div><div></div><div></div></div><div>BYGG-TEKNIK</div><div><div>I MALUNG AB</div><div>OARKITEKTUR O KONSTRUKTION ● VVS ○ BRAND</div></div></div>							
UPPDRAG NR		RITAD AV		HANDLÄGGARE			
2023-0060		J SIGFRIDS		J SIGFRIDS			
DATUM		ANSVARIG					
2024-03-08		J SIGFRIDS					
Vörderås 10:16							
-							
Plan 2, del 1.							
VENTILATION							
SKALA		RITNINGNUMMER				BET	
1:50 (A1)		V57-1-121				-	